



**CZEPHO**



**AK ŠIKOLA**

**"Dovoluje platné právo FVE regulovat,  
odpojovat či vůbec nepřipojovat ?"**

**Radek Motzke**

- Právník Advokátní kanceláře Šikola a partneři s.r.o.
- Člen dozorčí rady CZEPHO



## Ohrožení investic do FVE

- Regulace FVE
- Odpojování FVE
- Nepřipojování FVE



## Výzva ze strany ČEPS a.s.

"Dopisem ze dne 3. února 2010 jsme požádali distribuční společnosti (ČEZ, E.ON, PRE) o **pozastavení vydávání kladných stanovisek** k žádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEPS Petr Zeman. "

*ČTK, 10.února 2010*



## Budou se FVE odstavovat ?

**VYPNUTO**

"Pokud urychleně nedojde ke změně pravidel připojování výše uvedených zdrojů, bude ČEPS především při předcházení či řešení stavu nouze nucena tyto zdroje **odstavovat** z provozu."

[www.ekonomika.idnes.cz](http://www.ekonomika.idnes.cz),

10.února 2010

## Regulace a odstavování FVE

*Energetický zákon 458/2000 Sb.*

*§ 25 odst. 4 písm. d)*

Provozovatel distribuční soustavy má právo změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z elektráren při **stavech nouze** nebo **při předcházení stavu nouze**.

# Nepřipojování FVE

*Zákon o podpoře využívání OZE č. 180/2005 Sb.*

*§ 4 odst. 1*

Provozovatelé distribuční soustavy jsou povinni **přednostně připojit** OZE.

# Stav nouze

*Podle analýzy EGÚ Praha Engineering a.s. nastal v ČR stav nouze naposledy 24. července 2006.*

## *Příčiny :*

- *synergie několika poruch v elektrizační soustavě u nás i v zahraničí,*
- *ne nadvýroba elektřiny z OZE či jiných zdrojů,*
- *v současné době reálně nehrozí, že by FVE či jiné OZE mohly stav nouze vyvolat,*
- *black-out by nevyvolalo ani připojení 2000 MW instalovaného výkonu FVE v roce 2010.*

# Stav nouze

## Závěr:

- Při provozování FVE s řádnou péčí **není zákonný důvod** pro jejich odstavování či regulaci.
- Při **předcházení stavu nouze** se musí přednostně odpojovat či omezovat **jiné zdroje než OZE**. Ty mají zaručeno přednostní připojení.

*Celá analýza EGÚ Praha Engineering a.s. je dostupná na*

[www.czepho.cz](http://www.czepho.cz)

# Nepřipojování FVE

- *Energetický zákon 458/2000 Sb.*  
§ 25 odst. 11 písm. a)

*Provozovatel distribuční soustavy musí **připojit každého**, kdo splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené PPDS.*

*Výjimka:*

- ***prokazatelný nedostatek kapacity zařízení pro distribuci nebo***
- ***ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy,***

# Nepřipojování FVE

## ***Vyhláška o podmínkách připojení č. 51/2006 Sb.***

1. *PDS vydá **stanovisko do 30 kalendářních dnů** ode dne obdržení kompletní žádosti*
2. *stanovisko má obsahovat předpokládaný **termín připojení***
3. *PDS uzavře **smlouvu o připojení do 30 dnů** od podání žádosti*

*Pozn.: ERÚ připravilo **novelu** vyhlášky o připojení – ruší se vydávání stanovisek - předpokládaná účinnost **1. duben 2010**.*

## Připravovaná vyhláška o připojení

### ***Hlavní změny:***

*- zrušen institut stanoviska*

*- nový systém:*

*1. žádost o připojení*

*2. smlouva o připojení + 50 % záloha*

## Připravovaná vyhláška o připojení

### ***Náležitosti žádosti :***

- *Souhlas vlastníka pozemku*
- *U výroben elektřiny od 30 kW do 5 MW ověření souladu s ÚP*
- *U výroben nad 5 MW není nutné ověřovat soulad s ÚP*
- *U výroben nad 0,5 MW povinný harmonogram výstavby*

## Připravovaná vyhláška o připojení

***Lhůty pro připojení stanoveny pouze pro FVE :***

- *FVE do 30 kW se musí připojit do 180 dnů od uzavření smlouvy*
- *FVE nad 30 kW do 1 roku od uzavření smlouvy*
- *Lhůty lze prodloužit kvůli vis maior*

***Jiné OZE nemají stanoveny lhůty pro připojení.***

# Nepřipojování FVE

Závěry:

1. *Distributoři jsou povinni přednostně a v zákonných termínech připojit všechny FVE s výjimkou **nedostatku kapacity** či **ohrožení distribuční soustavy**.*
2. *Neprokáží-li nedostatek kapacity či ohrožení soustavy, **porušují** odmítnutím či odkládáním připojení **zákon**.*

# Nepřipojování FVE

## *Právní obrana proti nelegálnímu odmítnutí připojení*

- *ERÚ rozhodne spor o připojení*
- *SEI může uložit pokutu do 50.000.000,- Kč*
- *civilní soudy přiznávají náhradu škody*

# Nepřipojování FVE

Česká fotovoltaická průmyslová asociace připravuje ve spolupráci s Advokátní kanceláří Šikola a partneři **právní kroky**


Máte-li zájem o spolupráci, obraťte se na [www.czepho.cz](http://www.czepho.cz)

tajemnice :

Ing. Zuzana Musilová

- tel.: +420 267 997 783
- mob.: +420 724 486 254
- email: [Zuzana.Musilova@czepho.cz](mailto:Zuzana.Musilova@czepho.cz)

## Má to cenu ?



Mahátmá Gándhí:

*„Nejdřív Vás ignorují,  
pak se Vám smějí,  
pak s Vámi bojují,  
pak vyhrajete.“*



Česká fotovoltaická průmyslová  
asociace

Americká 17

120 00 Praha 2

[www.czepho.cz](http://www.czepho.cz)

